

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-286-9033840-1-1

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 12101-10:2005+AC:2007-02



Energieversorgung in Anlagen zur Rauch- und Wärmefreihaltung

Energieversorgung in RWA Zentralen

Steuerungen und Netzteile: 24 V

Akkumulatoren: SSB SB2.3-12-2,3 Ah,
Yuasa NP7-12-7,0 Ah

Siehe Nachweis Nr. 22-001394-PR01

Handelsname
Spezifikation

Leistungsstufen und
-klassen

Verwendungszweck

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

Herstellungsbetrieb(e)

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

Funktionsklasse A, Umweltklasse 1

Energieversorgungseinrichtungen für den Einsatz in Anlagen zur
Rauch- und Wärmefreihaltung

BTR GmbH

Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten

AUMÜLLER Aumatic GmbH

Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten

0757


Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 12101-10:2005 + AC:2007

Beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 01.04.2022 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 31.03.2025, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 286 9033840 gebunden.



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/
ift-zertifiziert
ID: 61D-5D0E4

Christian Rehner
Leiter der notifizierten Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
01.04.2022



Ve-Zer-51115-de / 01.06.2021