

DECLARATION OF PERFORMANCE LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-2014-2011

1. Unique identification code of the product-type: **FC420CP-I**
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
2. Intended use/es: **Manual call point with short circuit isolator for use in fire detection and fire alarm systems installed in and around buildings.**
Verwendungszweck(e): **Handfeuermelder mit Kurzschlussisolator zur Verwendung in automatischen Brandmeldeanlagen.**
3. Manufacturer: **CONTROL EQUIPMENT LIMITED**
Hersteller: **HILLCREST BUSINESS PARK
CINDERBANK, DUDLEY
DY2 9AP, UK**
4. Authorized representative: **n/a**
Bevollmächtigter:
5. System/s of AVCP: **System1**
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
6. Harmonised standard/s: **EN54-11: 2001 + A1: 2005**
Harmonisierte Norm/en: **EN54-17: 2005**
- Notified Body: **0832 - BRE Global Limited**
Notifizierte Stelle:

7. Declared performance/s:
Erklärte Leistung(en):

Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Clause in EN54-11 Abschnitt in EN54-11	Level or Class Leistungsstufen /Klassen	Performance Leistung
Nominal activation conditions / Sensitivity and Performance under fire conditions Nennansprechbedingungen/ Nennansprechempfindlichkeit und Leistungscharakteristik im Brandfall	4.3.2, 4.4, 4.7.1, 4.7.4, 5.2, 5.3	None keine	passed bestanden
Operational reliability Betriebszuverlässigkeit	4.2, 4.3.1, 4.5, 4.6, 4.7.2, 4.7.3, 4.7.5, 4.8, 5.4, 5.5		passed bestanden
Durability of operational reliability, temperature resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	5.7, 5.8*, 5.9		passed bestanden
Durability of operational reliability, vibration resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Schwingungsfestigkeit	5.14 to 5.17		passed bestanden
Durability of operational reliability; humidity resistance Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Luftfeuchte	5.10, 5.11*, 5.12, 5.19*		passed bestanden
Durability of operational reliability; corrosion resistance Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; Korrosion	5.11, 5.13		passed bestanden
Durability of operational reliability; electrical stability Stabilität der Betriebszuverlässigkeit; elektr. Stabilität	5.6, 5.18		passed bestanden

Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Clause in EN54-17 Abschnitt in EN54-17	Level or Class Leistungsstufen /Klassen	Performance Leistung
Performance under fire conditions Leistungsfähigkeit im Brandfall	5.2	None keine	passed bestanden
Operational reliability Betriebszuverlässigkeit	4		passed bestanden
Durability of operational reliability; temperature resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Temperaturbeständigkeit	5.4, 5.5		passed bestanden
Durability of operational reliability; vibration resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Schwingungsfestigkeit	5.9 to 5.12		passed bestanden
Durability of operational reliability; humidity resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Luftfeuchtebeständigkeit	5.6, 5.7		passed bestanden
Durability of operational reliability; corrosion resistance Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: Korrosionsbeständigkeit	5.8		passed bestanden
Durability of operational reliability; electrical stability Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit: elektr. Stabilität	5.3, 5.13		passed bestanden

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Faruk Meah

.....
(Name)

Sunbury, 11. May 2015

.....
(Place and Date / Ort und Datum)



.....
(Signature / Unterschrift)