

Certificat de constanță a performanței	ift
număr certificat: 0757-CPR-286-9033840-1-1	ROSENHEIM

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor de Construcție sau CPR), acest certificat se aplică produsului de construcție

Baza(-ele):
EN 12101-
10:2005+AC:2007-02

denumirea comercială specificație	Alimentarea cu energie a instalațiilor de evacuare a fumului și căldurii Alimentarea cu energie în centralele de evacuarea fumului și căldurii mecanismele de comandă elementele de rețea: 24 V acumuloarele: SSB SB2.3-12-2,3 Ah, Yuasa NP7-12-7,0 Ah v. actul justificativ Nr. 22-001394-PR01
niveluri și clase de performanță	clasa de funcționare A, clasă mediu 1
scopul utilizării	Dispozitive de alimentare cu energie pentru utilizare în sisteme de evacuare a fumului și căldurii
introdus pe piață sub numele sau marca comercială a	BTR GmbH Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten
Fabrică(-i) de producție	AUMÜLLER Aumatic GmbH Gemeindewald 11, DE-86672 Thierhaupten
Organismul notificat nr. referință CE.	0757

Acest certificat confirmă că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței descrie în Anexa ZA la standardul (ele)

EN 12101-10:2005+AC:2007

sunt aplicate în cadrul Sistemului 1 pentru performanțe enumerate în acest certificat.

și că controlul producției în fabrică efectuat de producător a fost evaluat pentru a asigura **constanța performanței produsului de construcție.**

Acest certificat a fost eliberat pentru prima dată la 01.04.2022 și este valabil până la 31.03.2025, atâta timp cât nici standardul armonizat, produsul de construcție, metodele AVCP, nici condițiile de fabricație din uzina de producție nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către organismul de certificare a produsului notificat.

Utilizarea acestui certificat și etichetarea produselor este legată de contractul de certificare și supraveghere existent cu ift Rosenheim Nr. 286 9033840.

Christian Kenner
Șeful organismului de certificare a produsului notificat
ift Rosenheim
01.04.2022

semnătură indescifrabilă

ștampilă rotundă: ift Rosenheim, Organism notificat de testare, monitorizare și certificare PÜZ, Nr referință CE 0757

ift Rosenheim GmbH | Contact
Str. Theodor Giet 7-9 | Tel.: +49 8031 261-0
D-83026 Rosenheim | Fax +49 8031 261-290
Ve-Zer-5115-de/01.06.2021 | www.ift-rosenheim.de

Verificare și calibrare - EN ISO/IEC 17025
Inspecție - EN ISO/IEC 17020
Produse certificate - EN ISO/IEC 17065
Sisteme de management al certificării - EN ISO/IEC 17021

Subsemnata, Irinaru Jeni Viorica, traducător autorizat prin Ordinul nr. 1416/C/25 mai 2004 al Ministrului Justiției, posesor al autorizației nr. 11893/2004, confirm exactitatea traducerii de mai sus cu textul înscrisului în limba germană, care a fost văzut de mine.

Traducător autorizat
IRINARU
JENI VIORICA
0329170355
Aut. 11893/04
GALATI - ROMANIA

www.ec.europa.eu

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim

de/

ift-zertifiziert

ID: 61D-5D0E4

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 6010-2022-04

producător

.BTR
 BTR GmbH
 Gemeindewald 11
 86672 Thierhaupten
 Germany

cod de identificare a tipului de produs:	alimentare cu energieelectrică BCR
tipuri, loturi sau numere de serie:	2A, 4A, 8A, 12A
scopul utilizării:	alimentarea cu energie a instalațiilor de evacuare a fumului și căldurii
sistem de evaluare și verificare a constanței performanței:	sistemul 1
organismul notificat:	0757 - ift Rosenheim GmbH, Germania
certificat de constanță a performanței:	0757-CPR-286-9033840-1-1

PERFORMANȚE DECLARATE

proprietăți esențiale	nivel de performanță	standardul armorizat
clasa de funcționare	A	DIN EN 12101-10:2006-01/AC : 2007 § 4.1
clasa de mediu	1	EN 12101-10:2005 + AC : 2007 § 8
siguranța operațională	există	EN 12101-10 : 2005 + AC : 2007 §6.1; 6.2; 6.4; 7.1; 7.2
parametri de performanță la expunerea la foc	există	EN 12101-10 : 2005 + AC : 2007 § 4.1
timp de răspuns	$T \leq 0,1$ s	EN 12101-10 : 2005 + AC : 2007 § 4.1; 6.2.2

Performanța produsului de mai sus corespunde performanțelor declarate. Producătorul menționat mai sus este singurul responsabil pentru întocmirea declarației de performanță în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

semnat pentru și în numele producătorului de:

Thierhaupten: 01.04.2022

numele: Ramona Meinzer

semnătura: *indescifrabilă*

Subsemnata, Irinaru Jeni Viorica, traducător autorizat prin Ordinul nr. 1416/C/25 mai 2004 al Ministrului Justiției, posesor al autorizației nr. 11893/2004, confirm exactitatea traducerii de mai sus cu textul înscrisului în limba germană, care a fost văzut de mine.

Traducător:

