

BRE Global Ireland

Organism notificat nr. 2831

BRE Global Assurance (Ireland) Limited
DCU Alpha, Old Finglas Road
Glasnevin, Dublin, D11 KXN4
Irlanda
T: +353 (0) 18824344
E: enquiries@breglobalireland.ie
www.breglobalireland.ie

Certificat de constanță a performanței 2831-CPR-F0217

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RCP), prezentul certificat se aplică produsului (produselor) de construcție

Detector multicriteriu fără fir SG200

(Pentru detalii complete privind produsul și condițiile de utilizare, consultați anexa)

introdus pe piață sub denumirea sau marca comercială a:

Argus Security Srl
Via del Canneto
14- Valle delle Noghere
34015 Muggia
Trieste
Italia

și produs în uzina (uzinele) de producție:

Argus Security Srl
Via del Canneto
14- Valle delle Noghere
34015 Muggia
Trieste
Italia

Alegeți un element sau apăsați bara de spațiu.

Prezentul certificat atestă că toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA la standardul (standardele)

EN 54-5:2000 + A1:2002 - Detectoare de căldură - Detectoare punctiforme
EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006 - Detectoare de fum - Detectoare punctiforme care utilizează lumină împrăștiată, lumină transmisă sau ionizare
EN 54-25:2008 - Componente care utilizează legături radio

În conformitate cu sistemul 1 pentru performanța stabilită în prezentul certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică efectuat de producător este evaluat pentru a asigura

constanța performanței produsului de construcție.

Acest certificat a fost emis pentru prima dată la 17 octombrie 2019 și va rămâne valabil atât timp cât nici standardul armonizat, nici produsul de construcție, nici metodele AVCP și nici condițiile de fabricație din fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendată sau retrasă de către organismul de certificare a produsului notificat.



P. Halligan, Inginer de certificare

În numele BRE Global Assurance (Ireland) Limited

Data primei ediții: 17 octombrie 2019

Data emiterii: 17 octombrie 2019

Numărul ediției: 01



Pentru a verifica valabilitatea acestui certificat, vă rugăm să ne contactați la +353 (0) 18824344 sau să ne trimiteți un e-mail la enquiries@breglobalireland.ie.

BRE Global Ireland

Organism notificat nr. 2831
BRE Global Assurance (Ireland) Limited
DCU Alpha, Old Finglas
Road Glasnevin, Dublin, D11
KXN4
Irlanda
T: +353 (0)
18824344
E: enquiries@breglobalireland.ie
www.breglobalireland.ie

ANEXĂ la Certificatul de constanță a performanței: 2831-CPR-F0217

Detector multicriteriu fără fir SG200

Note:

1. Îndeplinește cerințele EN 54-5 pentru clasa A1R
2. Îndeplinește cerințele EN 54-7 privind setarea sensibilității normale
3. Dispozitivul trebuie utilizat doar cu următoarele baterii
 - CR123A (3 Vdc) - Baterie principală
 - CR2032A (3 Vdc) - Baterie secundară

Bazele:

WAB100 - Bază adaptor wireless

P. Halligan

P. Halligan, Inginer de certificare,

În numele BRE Global Assurance (Ireland) Limited

Data primei ediții: 17 octombrie 2019

Data emiterii: 17 octombrie 2019

Numărul ediției: 01



Pentru a verifica valabilitatea acestui certificat, vă rugăm să ne contactați la +353 (0) 18824344 sau să ne trimiteți un e-mail la enquiries@breglobalireland.ie.