

**BRE Global Ireland**

**Organism notificat nr. 2831**

BRE Global Assurance (Ireland) Limited  
DCU Alpha, Old Finglas Road  
Glasnevin, Dublin, D11 KXN4  
Irlanda  
T: +353 (0) 18824344  
E: [enquiries@breglobalireland.ie](mailto:enquiries@breglobalireland.ie)  
[www.breglobalireland.ie](http://www.breglobalireland.ie)

## Certificat de constanță a performanței

**2831-CPR-F4040**

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RCP), prezentul certificat se aplică produsului (produselor) de construcție

### Detector de căldură fără fir SG350

(Pentru detalii complete privind produsul și condițiile de utilizare, consultați anexa)

introdus pe piață sub denumirea sau marca comercială a:

**Argus Security S.r.l.**  
Via del Canneto, 14  
Valle delle Noghere  
34015 Muggia  
Trieste  
Italia

și produs în uzina (uzinele) de producție:

**Argus Security S.r.l.**  
Via del Canneto, 14  
Valle delle Noghere  
34015 Muggia  
Trieste  
Italia

Alegeți un element sau apăsați bara de spațiu.

Prezentul certificat atestă că toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA la standardul (standardele)

**EN 54-5:2000 + A1:2002 - Detectoare de căldură - Detectoare punctiforme**  
**EN 54-25:2008 - Componente care utilizează legături radio**

În conformitate cu sistemul 1 pentru performanța stabilită în prezentul certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică efectuat de producător este evaluat pentru a asigura

### constanța performanței produsului de construcție.

Acest certificat a fost emis pentru prima dată la 17 octombrie 2019 și va rămâne valabil atât timp cât nici standardul armonizat, nici produsul de construcție, nici metodele AVCP și nici condițiile de fabricație din instalație nu sunt modificate în mod semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de către organismul de certificare a produsului notificat.

P Halligan, Inginer de certificare

În numele BRE Global Assurance (Ireland) Limited

Data primei ediții: 17 octombrie 2019

Data emiterii: 17 octombrie 2019

Numărul ediției: 01



Pentru a verifica valabilitatea acestui certificat, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +353 (0) 18824344 sau la adresa de e-mail [enquiries@breglobalireland.ie](mailto:enquiries@breglobalireland.ie).

## BRE Global Ireland

**Organism notificat nr. 2831**  
BRE Global Assurance (Irlanda) Limited  
DCU Alpha, Old Finglas  
Road Glasnevin, Dublin, D11  
KXN4  
Irlanda  
T: +353 (0)  
18824344  
E: [enquiries@breglobalireland.ie](mailto:enquiries@breglobalireland.ie)  
[www.breglobalireland.ie](http://www.breglobalireland.ie)

## ANEXĂ la Certificatul de constanță a performanței: 2831-CPR-F4040

### Detector de căldură fără fir SG350

#### Bazele:

WAB100-Bază adaptor fără fir

#### Clasificări termice:

Clasa A1R

#### Tipuri de baterii:

Baterie principală: Tip CR123A (3 Vcc)

Baterie secundară: Tip CR2032A (3 Vcc)

*P. Halligan*

P Halligan, Inginer de certificare,

În numele BRE Global Assurance (Ireland) Limited

Data primei ediții: 17 octombrie 2019

Data emiterii: 17 octombrie 2019

Numărul ediției: 01



Pentru a verifica valabilitatea acestui certificat, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +353 (0) 18824344 sau la adresa de e-mail [enquiries@breglobalireland.ie](mailto:enquiries@breglobalireland.ie).