

PID:

12010036

CID:

C.1993.4848

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**AMC ELETTRONICA SRL
VIA PASCOLI - LOC. MIROVANO
22040 ALZATE BRIANZA CO**

SGQ N° 005 A
SGA N° 006 D
SGE N° 006 M
SCR N° 005 F
SSI N° 003 G
FSM N° 007 I
EMAS N° 003 P
PRD N° 005 B
PRS N° 080 C
ISP N° 063 E
LAB N° 0121
LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**

per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori ad infrarossi passivi
(Mod. SMILE 19)**

*Passive infrared detectors
(Model SMILE 19)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2014-11-07**

Aggiornato il / Updated on **2015-11-06**

Sostituisce / Replaces **2014-11-07**

Scade il / Expires on **2018-11-05**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2014-11-07
Aggiornato il / Updated on 2015-11-06
Sostituisce / Replaces 2014-11-07
Scade il / Expires on 2018-11-05

Prodotto | Product

Rivelatori ad infrarossi passivi ***Passive infrared detectors***

Concessionario | Licence Holder

AMC ELETTRONICA SRL
VIA PASCOLI - LOC. MIROVANO
22040 ALZATE BRIANZA CO

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.N000AB C01674187

22040

ALZATE BRIANZA

CO Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50130-4:2011
EN 50130-5:2011
EN 50131-2-2:2008

Standards

EN 50130-4:2011
EN 50130-5:2011
EN 50131-2-2:2008

Rapporti | Test Reports

SS14A0284489-02; SS15E0565691-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **SMILE**
Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **13.8 V**
Corrente massima assorbita / Rated current **23 mA**
Portata massima / Maximum range **12 m**
Tipo di copertura / Coverage **volumetrica / volumetric**
Grado di sicurezza / Security grade **Grade 2**
Classe ambientale / Environmental class **Class II**
Numero zone sensibili / Detection areas (No) **29 su 5 piani di rivelazione / 29 on 5 detection plains**
Sensore piroelettrico / Pyro sensor **Excelitas LHi 968**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0008W0

Marca / Trade mark **AMC**
Modello / Model **SMILE 19**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.0000W2

EMP.120100.DA2U

Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori | IMQ models - detectors - 1201 - Detectors

1

IMQ S.p.A.