

Certificat de constanță a performanței 0051 - CPR - 0464

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RCP), prezentul certificat se aplică produsului de construcție

Dispozitiv de alarmă sonoră de incendiu cu utilizare de legături radio

Model: **SGWS-MOD + CWS100**

Marcă comercială: **ARGUS SECURITY**

Alte informații: a se vedea **ANEXA**

Produs de:

ARGUS SECURITY S.r.l.
Via del Canneto 14, 34015 Muggia (TS)

În uzina (uzinele) de producție:

PI.L000BW

Prezentul certificat atestă faptul că toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în anexa ZA la standardul (standardele)

**EN 54-3:2001 + A1:2002 +
A2:2006 EN 54-25:2008**

În cadrul sistemului **1** se aplică și că

produsul îndeplinește toate cerințele prescrise stabilite mai sus.

Acest certificat a fost emis pentru prima dată la **2016-06-09** și va rămâne valabil atât timp cât metodele de testare și/sau cerințele de control al producției în fabrică incluse în standardul armonizat, utilizate pentru a evalua performanța caracteristicilor declarate, nu se modifică, iar produsul și condițiile de fabricație din fabrică nu sunt modificate semnificativ.

 **cosign**

IMQ S.p.A.
Director tehnic CPR
(Ing. V. Baggio)

Milano, 2016-06-09

Acest certificat a fost emis de IMQ S.p.A., organism notificat în conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE. Numărul de identificare al IMQ S.p.A. este: 0051.



ANEXA

0051 - CPR - 0464

Caracteristici generale:

Destinația de utilizare: Tip B (pentru exterior)
Grad de protecție: IP33C

EN 54-3 Tonuri certificate EN 54-3:

Tonul 1: Ton Warble. 800 Hz timp de 500 ms, apoi 1000 Hz timp de 500 ms;

Tonul 2: Ton continuu. Ton continuu de 970 Hz;

Tonul 3: Slow Whoop (olandeză). 500-1200Hz timp de 3500 ms, apoi oprit timp de 500 ms;

Tonul 4: Ton DIN german. 1200-500 Hz vobulat la fiecare 1000 ms (1Hz).

Caracteristică tehnică bază fără fir:

- Placa principală Pcb nr. B40-ISWSM-0002;
- Baterie 2 x CR123A Litiu 3 V 1,25Ah;
- Identificări hardware: ST, STM32L051R8;
- Identificări ale firmware-ului: 1.4;
- Identificări CRC-32: 629839F6 (hexagonal).

Caracteristică tehnică dispozitiv de alarmă sonoră:

- Placa principală Pcb nr. B20-CWS1X-0002.

