



1. Leduri de stare      2. Display touch      3. Afisare numar Alarme, Defecte, Izolari si echipamente in modul Test (pentru detalii se selecteaza evenimentul)



- 4- Istoric complet de evenimente
- 5-Date de contact ale persoanelor care au facut instalarea sistemului
- 6-Intretinere sistem
- 7- Buton pentru oprirea sirenelor dupa ce sistemul este in Alarma
- 8- Resetarea centralei
- 9- Butonul de evacuare activeaza toate iesirile centralei

## Procedura resetare alarma incendiu

1. Dupa ce s-a verificat cauza alarmei, si s-a resetat echipamentul care a generat alarma (in cazul butoanelor sau modulelor) se apasa „**Buzzer Silentios**” dupa care butonul „**Log-In**” din Meniul Principal urmat de codul Utilizatorului (**22222** cod implicit)
2. Se apasa butonul „**Oprire Sirene**” urmat de butonul „**Resetare**”
3. Se apasa Log-Out pentru revenire la ecranul principal